

PROGRAMMA DEL CORSO

Titolo del corso	Rischio elettrico e antincendio
Durata	8 ORE
Codice	FAD-S-RE01B-08
Destinatari	Responsabili della sicurezza, della manutenzione, dei servizi generali, direttori dei lavori, coordinatori della sicurezza, etc.
Obiettivi e Finalità	Il corso, per come è strutturato e per gli argomenti proposti, è destinato a chi, nell'impiantistica elettrica, ne risulta responsabile. Al termine del corso saranno noti tutti i documenti e le certificazioni che gli specialisti elettrici debbono rilasciare e tutti gli interventi necessari (il più delle volte obbligatori per legge ma spesso "dimenticati") ai fini della diminuzione dei rischi d'incendio a causa degli impianti elettrici, oltre che ai fini della sicurezza elettrica in generale.
Normativa di riferimento	<ul style="list-style-type: none">• DM 37/08;• norma CEI 64/8-6;• D. Lgs. 81/08;• DPR 462-01;• Legge 1 marzo 1968, n. 186.
Requisiti di ammissione	Iscrizione nei rispettivi Albi professionali. (ingegneri, architetti, periti industriali, periti agrari).
Durata e modalità	Il corso ha una durata totale di 6 ore ed è svolto interamente in F.A.D. (piattaforma e-learning).
Programma del corso	<p>DISCIPLINE E CONTENUTI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dati statistici2. La legislazione degli impianti elettrici<ul style="list-style-type: none">• Impianti elettrici in attività soggette• Sistema delle sanzioni3. Cause elettriche d'incendio<ul style="list-style-type: none">• Sovraccarichi• Corto circuiti• Guasti a terra• Archi elettrici• Archi superficiali per umidità e sporcizia4. Protezioni dalle cause d'incendio di origine elettrica<ul style="list-style-type: none">• Metodi di protezione dai sovraccarichi• Metodi di protezione dai corto circuiti• Metodi di protezione dai guasti a terra

MODI S.r.l. - Sedi Operative: Via Buonarroti n. 30, 30038 Spinea (VE) - Via Voltorno n. 4/E, 30173 Mestre (VE)
Capitale Sociale € 15.000 i.v. - Registro Imprese Venezia 03068230279 - REA Venezia N. 278415
Marchio depositato al Ministero dello Sviluppo economico con il numero VE2010C000315 e registrato con il numero 0001433425
Sede Legale: Piazza Marconi, 9 - 30038 Spinea (VE) - C. Fisc. e P.IVA: 03068230279
Tel: 041 5412700 - Fax: 041 5410464 - www.modiq.it - e-mail: modisq@tin.it - modi.pec@legalmail.it

	<ul style="list-style-type: none">• Metodi di protezione dagli archi elettrici <p>5. Metodi di protezione dagli archi superficiali</p> <p>6. Prestazioni in caso d'incendio</p> <ul style="list-style-type: none">• Sezionamento• Altri provvedimenti per garantire la salvaguardia dell'operatore di soccorso• Continuità d'esercizio <p>7. Misure di sicurezza antincendio per gli impianti elettrici installati in</p> <ul style="list-style-type: none">• ambienti a particolare rischio d'incendio• Impianti installati in ambienti M.A.R.C.I.• Fiere e attività di pubblico spettacolo
Valutazione	Ogni capitolo del corso prevede test finale di verifica costituito da domande a risposta multipla.
Attestato formativo Rilasciato	Verrà rilasciato Attestato di Frequenza in forma digitale.
Materiale didattico	L'esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito.

Responsabile del corso: Francesca Quintavalle
Tel: 041 5412700 **Fax:** 041 5410464
E-Mail: modi@modiq.it
Internet: www.modiq.it

